

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or **TSE**

BELGE NUMARASI : 14.31.34/TSE-9549
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ : 23/07/2009
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ : 23/07/2011
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI : AIRFEL ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ : HÜRRİYET MAH. E-5 YANYOL ÜZERİ NO:57 34876 KARTAL - İSTANBUL / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI : AIRFEL ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET A. Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ : II.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HENDEK SAKARYA/ TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) :
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI : "DAYLUX" MARKALI;
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI : TS EN 14511-4/22.5.2008 -- TS 7936 EN 60335-2-40/21.4.2005 -- TS 7936 EN
RELATED TURKISH STANDARD 60335-2-40/A1/21.6.2007 -- TS 7936 EN 60335-2-40/A11/17.1.2006 -- TS 7936 EN
60335-2-40/A12/26.1.2006

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

TS EN 14511-4/MAYIS 2008 "MEKAN ISITMA VE SOĞUTMA İÇİN ELEKTRİKLE TAHRİK EDİLEN KOMPRESÖR İLE ÇALIŞAN İKLİMLENDİRME CİHAZLARI, SIVI SOĞUTMA PAKETLERİ VE ISI POMPALARI - BÖLÜM 4: ÖZELLİKLER"

TS 7936 EN 60335-2-40/NISAN 2005/(A1:2007 +A11:2006+A12:2006 Dahil) "GÜVENLİK KURALLARI - EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN - BÖLÜM 2- 40: ELEKTRİKLİ ISI POMPALARI, İKLİMLENDİRME CİHAZLARI VE NEM ALICILAR İÇİN ÖZEL KURALLAR"

* DUVAR TİPİ SPLIT İKLİMLENDİRME CİHAZLARI

- DHP Serisi;

- 220-240 V. 50 Hz, I Sınıfı, IP20 (iç ünite), IP24 (dış ünite)

Elektriksel Giriş Gücü:850 W (soğutma) / 810 W (ısıtma) DAHİL'den 2070 W (soğutma) / 2160 W (ısıtma) DAHİL'e kadar

Soğutma Kapasitesi : 2623 W (8950 BTU/h) DAHİL'den , 6228 W (21250 BTU/h) DAHİL'e kadar

Isıtma Kapasitesi : 2945 W (10050 BTU/h) DAHİL'den , 7034 W (24000 BTU/h) DAHİL'e kadar



14.08/2010

Ömer SÖNMEZ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL ÜRÜN

BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren geçerlidir.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

TSE Kalite Kampusu İSTANBUL * TSE ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYIROVA TREN İSTASYONU YANI BAYRAMOĞLU
-GEBZE / KOCAELİ * tel: 0262 653 07 52-20 HAT/0312-416 63 06 * faks:0262 653 08 49/0312-416 66 17 * web :www.kampus.tse.org.tr *
e-mail :e-mail:ubm@kampus.tse.org.tr